

Отдел надзорной деятельности г.Арсеньева  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Арсеньев  
(место составления акта)

✓ « 12 » марта 2015 года

(дата составления акта)

12ч.00мин.

(время составления акта)

**Акт проверки**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 61 ✓

По адресу/адресам: г. Арсеньев

ул.Ломоносова, 78

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки № 61 от 24.02.2015г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)  
главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Арсеньева по пожарному надзору Барсукова Л.С.

была проведена \_\_\_\_\_ плановая выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения

«Центр развития ребенка № 26 «Росинка» Арсеньевского городского округа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 12 » марта 2015 г. с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 4ч.00мин.

«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

отделом надзорной деятельности г.Арсеньева

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Захарова Л.В. 25.02.2015г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Липский Александр Леонидович

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица

государственный инспектор г. Арсеньева по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Захарова Людмила Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность

заведующий МДОБУ № 26

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1) В нарушение п.465 постановления № 390 от 25.04.2012г выбор типа и расчет необходимого

количества огнетушителей на объекте (в помещении) не соответствует приложениям 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара – Захарова Л.В.

2) В нарушение п. 22. ППР № 390 от 25.04.2012г. на объекте руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями – Захарова Л.В.

3) В нарушение п. 6.7 НПБ 166-97, огнетушители не размещены на видных легкодоступных местах на высоту не выше 1,5 метра до верхнего края огнетушителя или на полу с обязательной фиксацией от случайного падения – Захарова Л.В.

4) В нарушение п. 57 ППР № 390 от 25.04.2012г. пожарный рукав на первом этаже (в правом крыле), не присоединен к пожарному крану. – Захарова Л.В.

5) В нарушение пунктов № 7, 33, 43 ППР № 390 от 25.04.2012г. а также ГОСТ Р 12.2.143-2009 раздел 4, на смонтированную фотолюминесцентную эвакуационную систему отсутствует проектная документация – Захарова Л.В.

6) В нарушение п.1.1 Табл.3п.20 НПБ 160-97 указатель пожарного гидранта не соответствует требованиям – Захарова Л.В.

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): *внесена*

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): *внесена*

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы № 103, № 104, от 12.03.2015г.  
предписание № 61/1/33 от 12.03.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Дипский А.Л.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Захарова Людмила Васильевна заведующий МДОБУ № 26 «Росинка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" 03 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)